

平成25年度 西秋川衛生組合高尾清掃センター(焼却施設)に係る放射能測定結果

1 焼却施設排ガス分析測定結果

単位: Bq/m³

測定月		4月		7月		10月		1月		備考
試料採取日	1号炉	H25.4.5		H25.7.4		H25.10.4		H26.1.7		(注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/m ³)未満を示す。
	2号炉	H25.4.4		H25.7.5		H25.10.3		H26.1.8		
測定結果を得られた日	1号炉及び2号炉	H25.4.23		H25.8.8		H25.10.25		H26.2.12		
排ガス		ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	ろ紙部	ドレン部	
セシウム(Cs)134	1号炉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
セシウム(Cs)137		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
合計		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
セシウム(Cs)137	2号炉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
セシウム(Cs)137		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
合計		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

2 焼却施設飛灰分析測定結果

単位: Bq/kg

測定月		4月		7月		10月		1月		備考
試料採取日		H25.4.4		H25.7.4		H25.10.3		H26.1.8		
測定結果を得られた日		H25.4.23		H25.8.8		H25.10.25		H26.2.12		
飛灰		1号炉及び2号炉混合								
セシウム(Cs)134		250		260		210		150		
セシウム(Cs)137		450		560		460		360		
合計		670		820		670		510		

平成25年度 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場に係る放射能測定結果

単位: Bq/L

測定月		4月	7月	10月	1月	備考
試料採取日		H25.4.4	H25.7.5	H25.10.4	H26.1.10	(注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/L)未満を示す。
測定結果を得られた日		H25.4.23	H25.8.8	H25.10.25	H26.2.12	
御前石排水処理施設排水管	放流水	セシウム(Cs)134	不検出	不検出	不検出	
		セシウム(Cs)137	不検出	不検出	不検出	
		合計	不検出	不検出	不検出	
第2御前石上流観測井	地下水(上流)	セシウム(Cs)134	不検出	不検出	不検出	
		セシウム(Cs)137	不検出	不検出	不検出	
		合計	不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井A	地下水(下流A)	セシウム(Cs)134	不検出	不検出	不検出	
		セシウム(Cs)137	不検出	不検出	不検出	
		合計	不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井B	地下水(下流B)	セシウム(Cs)134	不検出	不検出	不検出	
		セシウム(Cs)137	不検出	不検出	不検出	
		合計	不検出	不検出	不検出	