

平成26年度 西秋川衛生組合熱回収施設に係る放射能測定結果

1 排ガス分析測定結果

単位: Bq/m³

| 測定月 | | 5月 | | 8月 | | 11月 | | 2月 | | 備考 |
|-------------|----------|----------|------|----------|------|-----------|------|-----|------|---|
| 試料採取日 | 1号系 | H26.5.1 | | H26.8.5 | | H26.11.7 | | | | (注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/m ³)未満を示す。 |
| | 2号系 | H26.5.2 | | H26.8.6 | | H26.11.6 | | | | |
| 測定結果を得られた日 | 1号系及び2号系 | H26.6.27 | | H26.9.29 | | H26.12.26 | | | | |
| 排ガス | | ろ紙部 | ドレン部 | ろ紙部 | ドレン部 | ろ紙部 | ドレン部 | ろ紙部 | ドレン部 | |
| セシウム(Cs)134 | 1号系 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| セシウム(Cs)137 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 合計 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| セシウム(Cs)137 | 2号系 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| セシウム(Cs)137 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 合計 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |

2 焼却施設飛灰分析測定結果

単位: Bq/kg

| 測定月 | | 5月 | | 8月 | | 11月 | | 2月 | | 備考 | |
|-------------|--|------------|--|----------|--|-----------|--|----|--|------------------------------|--|
| 試料採取日 | | H26.5.2 | | H26.8.5 | | H26.11.5 | | | | ばいじん(飛灰)は、重金属固定剤で、処理後のものを測定。 | |
| 測定結果を得られた日 | | H26.6.27 | | H26.9.29 | | H26.12.26 | | | | | |
| ばいじん(飛灰) | | 1号系及び2号系混合 | | | | | | | | | |
| セシウム(Cs)134 | | 100 | | 68 | | 55 | | | | | |
| セシウム(Cs)137 | | 240 | | 220 | | 200 | | | | | |
| 合計 | | 340 | | 288 | | 255 | | | | | |

3 溶融固化物(スラグ)分析測定結果

単位: Bq/kg

| 測定月 | | 5月 | | 8月 | | 11月 | | 2月 | | 備考 | |
|-------------|--|------------|--|----------|--|-----------|--|----|--|----|--|
| 試料採取日 | | H26.5.2 | | H26.8.5 | | H26.11.5 | | | | | |
| 測定結果を得られた日 | | H26.6.27 | | H26.9.29 | | H26.12.26 | | | | | |
| 溶融固化物(スラグ) | | 1号系及び2号系混合 | | | | | | | | | |
| セシウム(Cs)134 | | 不検出 | | 14 | | 不検出 | | | | | |
| セシウム(Cs)137 | | 14 | | 32 | | 26 | | | | | |
| 合計 | | 14 | | 46 | | 26 | | | | | |

平成26年度 西秋川衛生組合第2御前石最終処分場に係る放射能測定結果

単位: Bq/L

| 測定月 | | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 備考 |
|--------------|----------|-------------|----------|-----------|-----|-----------------------------------|
| 試料採取日 | | H26.5.9 | H26.8.8 | H26.11.7 | | (注) 表中の「不検出」とは、検出下限値(2Bq/L)未満を示す。 |
| 測定結果を得られた日 | | H26.5.30 | H26.9.10 | H26.12.10 | | |
| 御前石排水処理施設排水管 | 放流水 | セシウム(Cs)134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | セシウム(Cs)137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 第2御前石上流観測井 | 地下水(上流) | セシウム(Cs)134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | セシウム(Cs)137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 第2御前石下流観測井A | 地下水(下流A) | セシウム(Cs)134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | セシウム(Cs)137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 第2御前石下流観測井B | 地下水(下流B) | セシウム(Cs)134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | セシウム(Cs)137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |