

平成30年度 西秋川衛生組合し尿処理施設に係る放射能測定結果

単位:Bq/kg

測定月		5月	8月	11月	1月	備考
試料採取日		H30.5.17				(注) 表中の「不検出」とは、検出下限値未満を表す。
測定結果を得られた日		H30.6.26				
脱水汚泥	セシウム(Cs)134	不検出				
	セシウム(Cs)137	不検出				
	合計	—				