施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場（第1御前石最終処分場含む）
施設住所	あきる野市網代483

放流水の水質検査結果

令和 6 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水　試料採取した場所			御前石浸出水処理施設放流水槽											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）														
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）														
試料採取した年月日（※の物質4回／年）			4月9日											
水質検査結果が得られた年月日（※の物質4回／年）			5月28日											
試料採取した年月日（●の物質1回／月）			4月9日											
水質検査結果が得られた年月日（●の物質1回／月）			5月28日											
放流水　水質検査結果	単位	維持管理上の基準値												
その他　ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下												
有害物質　1 ※アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	<0.0005											
2 ※総水銀	mg/L	0.005以下	<0.0005											
3 ※カドミウム	mg/L	0.03以下	<0.003											
4 ※鉛	mg/L	0.1以下	<0.01											
5 ※有機燐	mg/L	1以下	<0.01											
6 ※六価クロム	mg/L	0.5以下	<0.02											
7 ※砒素	mg/L	0.1以下	<0.01											
8 ※シアン	mg/L	1以下	<0.02											
9 ※ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	<0.0005											
10 ※トリクロロエチレン	mg/L	0.1.以下	<0.001											
11 ※テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.001											
12 ※ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	<0.02											
13 ※四塩化炭素	mg/L	0.02以下	<0.002											
14 ※1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	<0.004											
15 ※1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	<0.02											
16 ※シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	<0.04											
17 ※1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	<0.001											
18 ※1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	<0.006											
19 ※1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	<0.002											
20 ※チウラム	mg/L	0.06以下	<0.006											
21 ※シマジン	mg/L	0.03以下	<0.003											
22 ※チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	<0.02											
23 ※ベンゼン	mg/L	0.1以下	<0.01											
24 ※セレン	mg/L	0.1以下	<0.01											
25 ※ほう素	mg/L	50以下	1.0											
26 ※ふっ素	mg/L	15以下	0.19											
環境項目　1 ※アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	0.11											
2 ●pH	－	5.8以上8.6以下	7.9											
3 ●生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	<0.5											
4 ●化学的酸素要求量（COD	mg/L	90以下	3.0											
5 ●浮遊物質量（SS）	mg/L	60以下	1											
6 ※n-ヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5以下	<5											
7 ※n-ヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30以下	<5											
8 ※フェノール類	mg/L	5以下	<0.01											
9 ※銅	mg/L	3以下	<0.01											
10 ※亜鉛	mg/L	2以下	<0.03											
11 ※鉄（溶解性）	mg/L	10以下	<0.2											
12 ※マンガン（溶解性）	mg/L	10以下	<0.1											
13 ※クロム	mg/L	2以下	<0.02											
14 ●大腸菌群数	個/cm^3	3000以下	<1											
15 ●窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	0.22											
16 ※燐	mg/L	16以下 日間平均8以下	<0.05											
生活環境（参考）　1 ●水温	℃		16.0											