（上流）

施設名	西秋川衛生組合第2御前石最終処分場
施設住所	あきる野市網代483

周縁地下水の水質検査結果

令和 6 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水　試料採取した場所（上流）			第2御前石最終処分場上流部観測井											
試料採取した年月日（ダイオキシン類1回／年）														
水質検査結果が得られた年月日（ダイオキシン類1回／年）														
試料採取した年月日（※の物質1回／月）			4月9日											
水質検査結果が得られた年月日（※の物質1回／月）			5月28日											
試料採取した年月日（●の物質2回／年）														
水質検査結果が得られた年月日（●の物質2回／年）														
周縁地下水　水質検査結果	単位	維持管理上の基準値												
その他　1　ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下												
その他　2　※電気伝導率	mS/m	－	30.7											
その他　2　※塩化物イオン	mg/L	－	5.2											
有害物質　1　●アルキル水銀	mg/L	検出されないこと												
有害物質　2　●総水銀	mg/L	0.0005以下												
有害物質　3　●カドミウム	mg/L	0.003以下												
有害物質　4　●鉛	mg/L	0.01以下												
有害物質　5　●六価クロム	mg/L	0.05以下												
有害物質　6　●ひ素	mg/L	0.01以下												
有害物質　7　●シアン	mg/L	検出されないこと												
有害物質　8　●ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと												
有害物質　9　●トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下												
有害物質　10　●テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
有害物質　11　●ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
有害物質　12　●四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
有害物質　13　●1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下												
有害物質　14　●1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下												
有害物質　15　●シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
有害物質　16　●1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下												
有害物質　17　●1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下												
有害物質　18　●1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下												
有害物質　19　●チウラム	mg/L	0.006以下												
有害物質　20　●シマジン	mg/L	0.003以下												
有害物質　21　●チオベンカルブ	mg/L	0.02以下												
有害物質　22　●ベンゼン	mg/L	0.01以下												
有害物質　23　●セレン	mg/L	0.01以下												
生活環境（参考）　1　※水温	℃		13.0											
生活環境（参考）　2　※pH	－		7.3											
生活環境（参考）														
生活環境（参考）														
生活環境（参考）														
生活環境（参考）														